壁埋め込み式センサーから フラッシュマンへ改装手順

改装可能な壁埋め込み型センサーの品番、改装の注意点をご確認ください。
製品には150mm直管の洗浄管が付属しておりますが、洗浄管は現場寸法に合ったものをご用意ください。

同様の手順で改装ができる 小便器洗浄システム

・TOTO　TEA99　正方形
・TOTO　TEA100 正方形
・TOTO　TEA99L 長方形
・TOTO　TEA100L 長方形

※Dがつく品番は電源が電池タイプ
D無しはAC100Vタイプです。

改装の注意点

改装前に以下の点を踏まえてください。

- 故障部分はセンサ部ユニット（基板部分）で、バルブ部分は問題ない。
- 電磁弁、バルブ本体、洗浄管、継ぎ手部の漏水、破損は見られない。
- バルブ本体の止水栓で止水、通水が問題なくできる。

株式会社ミナミサワ
〒381-0044　長野県長野市中越 1-2-22
Tel. 0120-786-800　Fax. 0120-263-403

TEA99/TEA100 改装手順

1 改装前

センサ部を取り外し、AC電源部分に絶縁テープを巻き付け、感電防止の絶縁処理を行います。

2 止水栓を閉める



マイナスドライバーで止水栓を閉める。※内部に漏水がないか確認してください。

3 フタをはずす

8mmの六角レンチを使用して、ピストンバルブのフタをはずす

4 ピストンバルブの取り外し



ピストンバルブを取り外し、フタ閉める。

5 ピストンバルブの取り外し

5-1



電磁弁を固定している4ヵ所のビスをはずす

5-2



電磁弁を取り外す

5-3



ラジオペンチでプランジャ部を取り外す

6 【重要】電磁弁撤去後の封水処理



矢印を上側にして電磁弁を取り外した後の4ヵ所の穴を、専用パーツで封水する。

7 既設洗浄管、小便アダプタの取り外し



既設の洗浄管と壁側の小便アダプタを取り外す。

8 専用バルブの取り付け

壁側に1/2ソケットがある状態で、フラッシュマンの専用バルブを取付ける。

9 フラッシュマン本体の取り付け

フラッシュマン本体を取付け、止水栓を開け、漏水がないか確認する。

10 完成

電池を取付け、フラッシュマンの動作確認を行う。最後にパネルを取付けて仕上げる。